

Brand & Redning Køge

Tigervej 8, 4600 Køge



Åse Marie Hjemmet
Ejbovej 26

4632 Bjæverskov

Journal nr.

Dato: 19-09-2025

Vedrørende brandsyn afviklet af Theodor Emil Christensen 19-09-2025

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog **Kasper Svendsen**, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Plejeinstitutioner

Brandsynsgrundlag:

PÅBUD (udstedt i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 §19, stk. 2 og § 21, stk. 2))

02.09 Ordensregler

Placering:

Lokation: Teknikrum

Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.

BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.3.6. (BR18 §148)



Udbedres senest: 19-10-2025

04.07 Slangevinde

Placering:

Lokation:

Gentagelse fra sidste år, der er ikke udført kontrol.

Der skal udføres årligt serviceeftersyn. Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.5.6.2. (BR18 §141)

Udbedres senest: 19-10-2025

04.07 Slangevinde

Placering:

Lokation: Slangevinde ved mødelokalet

Gentagelse fra sidste år, der var ikke udført kontrol

Der skal udføres årligt serviceeftersyn. Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.5.6.2. (BR18 §141)

Udbedres senest: 19-10-2025

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/ea95fbc45604652edacd647a92e6e74a>

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2026.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Theodor Emil Christensen

-
1. Brandsynet gennemføres med hjemmel i Beredskabsloven § 36. (LBK nr. 314 af 04/2017) Nærmere regler fastsættes jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 09/12/2021.
 2. Jf. forvaltningslovens § 19. (LBK nr. 433 af 22/04/2014)
 3. Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09/12/2021) §1
 4. Frekvens for næste brandsyn fastlægges i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09/12/2021) § 6, stk. 1-6. om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09/12/2021) § 19, stk. 2 og § 21, stk. 2.